

Tableau R-3.1

Charges à la pointe 2017-2018 normalisées des lignes actives sous charge
et facteurs de reprise en charge après panne (F.R.)

Ligne	Charge (MVA)	F.R.	MVA(à la pointe et en reprise)
CHO_222	6,4	1,9	12,2
CHO_223	14,7	2,2	32,3
CHO_224	14,0	2,2	30,8
CHO_225	10,4	2,2	22,9
CHO_226	20,1	1,7	34,2
CHO_227	13,6	2,2	29,9
CHO_228	12,3	2,1	25,8
CHO_230	10,7	2,2	23,5
CHO_231	15,1	2,1	31,7
CHO_232	11,3	2,0	22,6
CHO_234	13,6	2,1	28,6
CHO_235	12,4	2,1	26,0
CHO_236	12,8	2,2	28,2
CHO_238	10,7	2,2	23,5
CHO_239	15,0	2,0	30,0
CHO_240	11,6	2,2	25,5
CHO_241	13,6	2,2	29,9
CHO_242	18,1	2,1	38,0
CHO_243	16,0	2,2	35,2
CHO_244	13,0	2,2	28,6
CHO_246	13,8	1,5	20,7
CHO_247	12,2	1,5	18,3
CHO_248	10,1	1,5	15,2
CHO_249	11,6	1,5	17,4
CHO_250	15,7	1,5	23,6
CHO_251	14,0	1,5	21,0
CHO_252	13,5	1,5	20,3
CHO_253	12,5	1,5	18,8
CHO_254	13,5	1,5	20,3
CHO_255	9,8	1,5	14,7
CHO_256	8,7	1,4	12,2
CHO_258	10,3	1,6	16,5
CHO_259	11,7	1,3	15,2
CHO_260	15,0	1,5	22,5
CHO_261	10,5	1,5	15,8
CHO_262	15,8	1,5	23,7
CHO_263	14,7	1,4	20,6
CHO_264	15,4	1,5	23,1
LAN_241	10,0	1,3	13,0
LAN_242	12,3	1,8	22,1
LAN_244	11,5	1,9	21,9
LAN_245	12,1	1,6	19,4
LAN_246	11,4	1,8	20,5
LAN_251	11,1	1,6	17,8
LAN_252	17,2	1,4	24,1
LAN_253	1,8	1,0	1,8
LAN_254	12,8	1,8	23,0
LAN_255	11,4	1,8	20,5
LAN_256	14,7	1,7	25,0
LAN_261	13,1	1,7	22,3

Régie de l'énergie
R.4063-2018
DOSSIER:
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
18/04/2019
Date:
Pièces no: A.0016

LAN_262	14,0	1,7	23,8
LAN_264	13,7	1,9	26,0
LAN_265	9,7	1,8	17,5
LAN_266	12,8	1,7	21,8
LAN_271	10,4	1,9	19,8
LAN_272	13,6	1,8	24,5
LAN_273	9,8	1,7	16,7
LAN_274	15,2	1,3	19,8
LAN_275	11,8	1,8	21,2
LAN_276	11,0	1,6	17,6
LAN_284	10,7	1,7	18,2
PLF_241	16,6	1,8	29,9
PLF_242	12,5	1,7	21,3
PLF_243	13,2	1,8	23,8
PLF_244 Métro	3,0	1,5	4,5
PLF_251	9,4	1,7	16,0
PLF_252	13,7	1,8	24,7
PLF_253	7,3	1,7	12,4
PLF_254	9,2	1,5	13,8
PLF_255	13,7	1,5	20,6
PLF_262	11,1	1,6	17,8
PLF_263	12,4	1,8	22,3
PLF_264	8,4	1,7	14,3
PLF_265	18,2	1,5	27,3
PLF_271	9,5	1,7	16,2
PLF_272	12,8	1,8	23,0
PLF_273	12,5	1,7	21,3
PLF_274	11,3	1,8	20,3
PLF_275	10,6	1,5	15,9
PLF_285	12,5	1,5	18,8
REN_241	10,0	1,2	12,0
REN_242	11,9	1,3	15,5
REN_243	13,5	1,7	23,0
REN_244	11,6	1,8	20,9
REN_245	11,4	1,7	19,4
REN_246	13,2	1,5	19,8
REN_251	12,4	1,1	13,6
REN_252	10,5	1,4	14,7
REN_253	11,3	1,4	15,8
REN_254	15,0	1,8	27,0
REN_255	18,2	1,7	30,9
REN_256	13,2	1,8	23,8
REN_261	13,2	1,1	14,5
REN_262	14,0	1,4	19,6
REN_263	15,5	1,7	26,4
REN_264	14,8	1,8	26,6
REN_265	11,7	1,3	15,2
REN_266	15,3	1,7	26,0
REN_271	16,2	1,2	19,4
REN_272	14,7	1,3	19,1
REN_273 Métro	3,0	2	6,0
REN_274	12,1	1,8	21,8
REN_275	11,0	1,4	15,4
REN_276	13,9	1,7	23,6
ROS_222	18,0	1,8	32,4
ROS_223	11,7	1,8	21,1
ROS_224	6,9	1,9	13,1
ROS_227 Numesh	3,2	1,3	4,2

ROS_228	12,8	1,9	24,3
ROS_230	13,2	1,9	25,1
ROS_231	12,3	1,8	22,1
ROS_232	15,8	1,9	30,0
ROS_233	10,1	1,8	18,2
ROS_234	9,7	1,9	18,4
ROS_235	10,9	1,9	20,7
ROS_237	11,4	1,7	19,4
ROS_238	13,4	1,8	24,1
ROS_239	9,8	1,8	17,6
ROS_241	10,6	1,9	20,1
ROS_242	7,1	1,9	13,5
ROS_243	11,5	1,8	20,7